

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění

My JESY spol. s r.o.

267 27 Liteň 401

Česká republika

IČO: 42396239

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu, uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády.

Výrobek: Detektor kouře do VZT potrubí

Typ: VDK-10

Výrobek je určen pro regulaci vzduchotechniky

Způsob posouzení shody: § 12, (4) b) zákona č. 22/1997 Sb.

Výše uvedený výrobek je ve shodě s normami

el. bezpečnosti: ČSN EN 60730-1:2001

a nařízením vlády

el. bezpečnosti: č. 168/1997 Sb.

Doplňující informace:


Firma Jesy používá ionizační hlásič kouře S65 ION 55000-217 APO ve svém zařízení bez úprav zapojení dle návodu dodavatele. Zařízení je prodáváno pod obchodním názvem VDK-10.

Místo vydání: V Litni

Jméno: Miloslav Břečka

Datum vydání: 1. 1. 2010

Funkce: jednatel



M. Břečka



ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.
Pod Lisem 129
171 02 Praha 8 - Troja

Počet stran:3
Počet příloh/Počet stran příloh:1/1
Zn.:Še

Číslo protokolu: 000442-01/01

Datum vydání: 28. 1. 2010



PROTOKOL O ZKOUŠCE

Výrobek: Zařízení pro hlášení přítomnosti kouře ve
vzduchotechnickém potrubí

Typ: **VDK-10**

Jmenovité hodnoty: Napájení 12 V DC, kontakt relé 250V/ 5A AC, 150 V DC
Průtok vzduchu ve vzduchotechnickém potrubí 0,5 - 12
m/s

Výrobní číslo: ---

Výrobce: JESY, spol. s r. o., Na Cvičárně 188, 267 27 Liteň,
Česká republika

Výrobní místo: JESY, spol. s r. o., Na Cvičárně 188, 267 27 Liteň,
Česká republika

Číselník výrobků EZÚ: ---

Objednavatel: JESY, spol. s r. o., Na Cvičárně 188, 267 27 Liteň,
Česká republika

Počet zkoušených vzorků: 1

Vzorky předloženy dne: 27.1.2010

Místo provedení zkoušek: Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Zkoušky prováděny v době od 27.1.2010 **do** 28.1.2010

Jiné údaje: ---

Zkušební předpis: Funkční zkouška měření průtoku vzduchu přes zařízení
VDK-10 z VZT potrubí s vestavěným detektorem kouře
Apollo S65

Výsledky zkoušek uvedené v protokolu se týkají pouze zkoušeného předmětu. Hodnoty v tomto protokolu jsou měřeny s přesností předepsanou ve zkušebním předpisu. Veškeré použité měřicí přístroje jsou řádně navázány.

Bez písemného souhlasu EZÚ nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý!

Zpracoval: *Stanislav Seda*



Schválil: *František Nekola*
vedoucí zkušební laboratoře

Tel.: 266104111

E-mail: testing@ezu.cz
http://www.ezu.cz